



WÓJT GMINY BRZOSIE

Brzozie 50, 87-313 Brzozie
woj. kujawsko-pomorskie
tel. +48 56 49 129 10
fax +48 56 49 129 11

Strona internetowa: www.brzozie.pl
e-mail: ug.brzozie@brzozie.pl

Brzozie, dnia 19.05.2025 r.

Nr postępowania: IR.271.5.3.2025

Do publicznej wiadomości

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz., 1320), Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawcy wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Zamawiający posiada dwa niezależne układy zasilania od Operatora z dwoma niezależnymi punktami pomiarowymi w związku z czym będzie to wymagało montażu dwóch układów SZR. Prosimy o potwierdzenie, że agregat ma zasiląć obydwa przyłącza i mają być zabudowane dwa niezależne układy SZR.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że agregat ma zasiląć jedno przyłącze Urzędu Gminy.

Pytanie nr 2:

Zamawiający posiada instalację fotowoltaiczną z falownikiem przyłączonym do rozdzielni głównej na ostatnim piętrze budynku, która w przypadku zasilania z agregatu musi zostać odłączona, prosimy o informację czy układ automatyki oraz wymaganych instalacji odłączających instalację fotowoltaiczną w trakcie pracy agregatu należy wykonać w ramach niniejszego zadania?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest wykonać instalację odłączającą, instalację fotowoltaiczną w trakcie pracy agregatu.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający dopuszcza zbiornik o pojemności 190 L oraz spalanie na poziomie: 50% / 75% 100% / 110% PRP - 4,7 / 7 / 9,5 / 10,8 l/h.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zgodnie z załącznikiem do SWZ nr 1A – Opis przedmiotu zamówienia, Część nr 2: Generator prądu, w części: obwód paliwa, Zamawiający wymaga zbiornik paliwa o pojemności co najmniej: 160 L. Zamawiający dopuszcza dla maksymalnego zużycia paliwa podanego w opisie przedmiotu zamówienia, w części: Specyfikacja techniczna: maksymalną tolerancję do +/- 10 %.

WÓJT

Danuta Kędziorska - Cieszyńska