



WÓJT GMINY BRZOZIE

Brzozie 50, 87-313 Brzozie
woj. kujawsko-pomorskie
tel. +48 56 49 129 10
fax +48 56 49 129 11

Strona internetowa: www.brzozie.pl
e-mail: ug.brzozie@brzozie.pl

Brzozie, 10.03.2026 r.

Nr postępowania: IR.271.5.2.2026

Do publicznej wiadomości

UZUPEŁNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Przebudowa części drogi gminnej nr 080313C Augustowo - Mały Głębocek - Janówko w miejscowości Janówko

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz., 1320), Zamawiający uzupełnia odpowiedź na zadane pytanie nr 8 i nr 25:

Pytanie nr 8:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że odcinek próbny może zostać wykonany w ciągu planowanego zadania.

Odpowiedź na pytanie nr 8 :

Zgodnie z zapisem w SWZ, rozdział IV, ust. 1 Opis przedmiotu zamówienia, UWAGA, odcinek próbny musi być wykonany w ciągu planowanego zadania.

Uzupełnienie odpowiedzi nr 8:

- Zgodnie z zapisem w SWZ, rozdział IV, ust. 1 Opis przedmiotu zamówienia, UWAGA - co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
- odcinek próbny musi być wykonany w ciągu planowanego zadania jako uzupełnienie odcinka projektowanej drogi.

Pytanie nr 25:

Wg SWZ punkt. IV.1 (...) Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m². Prosimy o podanie dokładnej ilości, konstrukcji i lokalizacji odcinka próbnego.

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Należy wykonać odcinek próbny o pow. 1665 m² i konstrukcji tj. dla projektowanej jezdni zgodnie z przedmiarem robót. Lokalizacja w uzgodnieniu z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

Uzupełnienie odpowiedzi nr 25:

Pomiędzy dokumentem SWZ i dokumentem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych doszło do niezamierzonej rozbieżności w zapisach dotyczących odcinka próbnego. Prawidłowa wartość powierzchni odcinka próbnego wynosi 1665 m² i konstrukcji tj. dla projektowanej jezdni zgodnie z przedmiarem robót. Zamawiający dokona zmiany treści SWZ i Zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

z up. WÓJTA

Katarzyna Sokalska

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju